

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах

**ПРЕДПИСАНИЕ № 64 п-19-2017**  
**должностного лица, уполномоченного осуществлять**  
**государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 05 » июня 2017 г.

г. Ейск

При проверке МБОУ СОШ № 2 ст. Старощербиновская по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Красноармейская, 16 заместителем начальника территориального отдела Котовой Галиной Владимировной выявлены нарушения санитарного законодательства:

**СанПиН 2.4.2.2821-10:**

- п. 3.3 - В спортивной зоне спортивно - игровая площадка с искусственным покрытием не оборудована водостоками, имеет неровности и выбоины. Покрытие местами полностью стерто.
- п. 4.5 - Гардероб не оборудован скамейками.
- п. 4.27 - В начальных классах раковины отсутствуют.
- п. 4.28 - Покрытие стен в кабинете 3-его класса нарушено – стена сырая, побелка осыпается, в переходе на 2-ой этаж со стороны мастерских стена мокрая, побелка осыпается.
- п. 4.29 - Покрытие пола в кабинете 3-его класса нарушено – паркет разбит, неровный, в коридоре на первом этаже паркет местами разбит, в коридоре 2-го этажа при входе в спортзал, в кабинете русского языка № 6, кабинете иностранного языка и лингафонном кабинете линолеум порван, покрытие пола имеет механические повреждения, щели.
- п. 5.8 - В кабинете химии стол не оборудован бортиком по наружному краю стола. В лаборантской кабинета химии вытяжного шкафа нет.
- п. 6.11 - В мастерских не оборудована механическая вытяжная вентиляция.
- п. 7.2.9 - Замена перегоревших ламп проводится несвоевременно не все лампы исправны в кабинете 2-го класса, 4-го класса, кубановедения.
- п. 8.1 - Столовая, раковина для обработки рук персонала в пищеблоке, лаборантские кабинетов физики, химии, туалеты не обеспечены горячим водоснабжением.
- п. 8.6 - Питьевой режим для учащихся средней школы не организован.

**СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03:**

- п. 9.6, 9.7 – Кабинет информатики оборудован обычными ученическими стульями.

**СП 1.1.1058-01**

- п. 1.5 - Лабораторные исследования готовых блюд на подтверждение их безопасности и соответствия гигиеническим требованиям не проводятся.

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

МБОУ СОШ № 2 ст. Старощербиновская в лице законного представителя:


- 1. Устранить нарушения санитарного законодательства:
  - 1.1. п.п. 3.3, 4.5, 4.27, 4.28, 4.29, 5.8, 6.11, 7.2.9, 8.1, 8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;
  - п.п. 9.6, 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
  - п. 1.5 СП 1.1.1058-01

в срок до 15 августа 2017г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, **представить в срок до 15 августа 2017г.** по адресу: г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 285.
3. Ответственным за выполнение предписания является: МБОУ СОШ № 2 ст. Староцербиновская в лице законного представителя.
4. Административная ответственность по факту не выполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена частью 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель начальника  
ТО Роспотребнадзора



(подпись)

Г.В.Котова

Предписание получила

Г.А.Галкина

« 05 » июня 2017г.

Предписание направлено « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. заказным письмом с уведомлением по домашнему адресу \_\_\_\_\_ (по месту нахождения юр. лица) \_\_\_\_\_