

57

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф.262-20-09 E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю**

(наименование органа государственного надзора)

353620, ст. Старощербиновская, ул. Мира, 5, тел. (86151) 78101, E-mail: ond34@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10/1/7

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 2 имени полного кавалера орденов славы Павла Ильича Арчакова
Муниципального образования Щербиновский район станция Старощербиновская
(ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ),

Директору МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская
Галкиной Галине Анатольевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного Государственного инспектора по пожарному надзору
Щербиновского района Цветкова Д.Е. Отделение надзорной деятельности и № 10
профилактической работы Щербиновско-
го района управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по
Краснодарскому краю

(наименование органа ГПН)

от « 29 » января 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.

« 11 » февраля 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 15 » февраля 2019 г.

проведена плановая выездная проверка с целью Выполнение еже-
годного плана плановых проверок на 2019 год

Лицо проводившее проверку: Старший инспектор отделения НД и ПР Щербиновского района УНД
и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, Государственный инспектор
Щербиновского района по пожарному надзору Кошкалда Виталий Валерьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Наименование объекта и адрес ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ, Щербиновский район, ста-
ния Старощербиновская, улица Красноармейская, 16

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старошербиновская
Галкиной Галиной Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не обеспечено дублирование сигнала о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны в соответствии с требованиями норм	В нарушение ст.83 ч.7 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	04.08.2019	
2	На втором этаже здания школы помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения № 77 (серверная) и помещение № 80 (коридор)) не отделены между собой противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости	В нарушение п.7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	04.08.2019	
3	На втором и первом этаже здания школы эвакуационные знаки «Выход» не включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения	В нарушение ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 43, 61 правил противопожарного режима в Российской Федерации	04.08.2019	

		Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390		
4	В спортивном зале здания школы автоматическая пожарная сигнализация неисправна	В нарушение п. 61 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	04.08.2019	
5	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний не реже 1 раза в 5 лет	В нарушение п. 24 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	04.08.2019	
6	Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)	В нарушение п. 50 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	04.08.2019	
7	В инструкции о мерах пожарной безопасности отсутствует информация о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте	В нарушение пп. «л», п. 461 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	04.08.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2019 г.

(квартал, месяц).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отделения НД и ПР Щербиновского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю,
Государственный инспектор Щербиновского района по пожарному надзору
Кошкалда Виталий Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» февраля 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова
ст. Старощербиновская Галкина Г.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«15» февраля 2019 г.