

ПРЕДПИСАНИЕ № 26 П-ВП-19-2021
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«28» октября 2021г.

г.Ейск
место составления

При проверке Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени полного Кавалера Орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская
(наименование и место нахождения юр. лица; ФИО ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)
Специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах Д.А.Каламбет
(должность лица, выявившего нарушения и выдавшего предписание, ФИО)

были выявлены нарушения санитарного законодательства ответственным за выполнение которого является юридическое лицо Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени полного Кавалера Орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская
(должность, ФИО лица, ответственного за выполнение предписания)

и в соответствии с ч.1 ст. 49, ст. 50, ст. 51 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

Пункт, статьи нормативных актов, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений
ст.11, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28- При наличии в производственном помещении оборудованной системы приточно-вытяжной вентиляции не проводится обследование технического состояния вентиляции, не осуществляется инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.	До <u>05.09.2022</u>

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до «05» сентября 2022 г. по адресу: г. Ейск, ул. К.Либкнехта, 285

3. Ответственным за выполнение предписания является Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени полного Кавалера Орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

4. Административная ответственность по факту не выполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена ч.1.ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.
Специалист – эксперт _____ Д.А. Каламбет
(должность лица, выдавшего предписание, ФИО) (подпись)

Предписание получил директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени полного Кавалера Орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская Сапотько Ольга Александровна _____ дата 28.10.2021г.