

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 т.268-64-40 ф.268-64-40 E-mail: www.23.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю**

(наименование органа государственного надзора)

353620, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Мира д.5, тел. 8 (86151) 7-81-01, E-mail:
ond34@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 48/1/40

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 2 имени полного кавалера орденов славы Павла Ильича Арча-
кова муниципального образования Щербиновский район станица Старощербинов-
ская, директор Сапотько Ольга Александровна*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Худяков В.А.

Отделение надзорной деятельности и № 48
профилактической работы Щербинов-
ского района Управления надзорной
деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю
(наименование органа ГПН)

от « 30 » марта 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.
« 28 » апреля 2021 г. по 16 ч 00 мин. « 11 » мая 2021 г.

проведена плановая выездная проверка с целью Исполнение еже-
годного плана плановых проверок на 2021г.

Лицо проводившее проверку: Старший инспектор ОНД и ПР Щербиновского района УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Аборин Иван Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Наименование объекта и адрес Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера орденов славы Павла Ильича Ар-
чакова муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская, ст-ца.
Старощербиновская, ул. Красноармейская 16

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директор МБОУ СОШ № 2 имени полного кавалера орденов славы Павла Ильича
Арчакова МО ЦР ст. Староцербиновская Сапотько Ольга Александровна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Объект защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты людей при пожаре.	В нарушение ст.4, ст.6, ст.52, ст.55 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 30 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ГОСТ Р 58202-2018.	18.10.21	
2	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в зданиях школы (литер А, Б, Г2, Г3) находится в неисправном состоянии (не работает).	В нарушение п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	18.10.21	
3	В помещении № 9 (согл. техн. паспорта), используемом под установку электрощитовой школы (Лит. п/А) заполнение проёмов в противопожарных преградах не предусмотрено дверьми с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарная дверь).	В нарушение ст.4, ст.6, ст.59 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2, п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	18.10.21	
4	Директор школы не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии	В нарушение глав № 5,7,8, ст. 4, ст.6 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регла-	18.10.21	

	с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте в соответствии с НПБ 105-03 (помещение № 9 электрощитовая (подвал), литер п/А; складское здание (хозпостройка) литер Г5; складское помещение (гараж) в литре Г2; здание гаражей литер Г1 (используется как склад) - согл. техн. паспорта).	мент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 2, п.3, п. 4 табл. 1, п.5, п.6 НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».		
5	В период эксплуатации системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), установленных в здании школы не обеспечено правильное и своевременное ведение эксплуатационной документации по техническому обслуживанию и текущему ремонту, а именно: отсутствуют акт первичного обследования системы, форма технических параметров системы, паспорт системы, журнал регистрации вызовов.	В нарушение п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.5.2.1, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.5 прил. Б ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».	18.10.21	
6	При эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, установленных в здании школы сверх срока службы(10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации (с учетом акта о приемке технических средств сигнализации (АУПС и СОУЭ) от 20.10.2010г. № б/н) руководитель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	В нарушение ст.4, ст.6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.6, п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1 п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и мето-	18.10.21	

		ды испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3)»; п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.		
7	Здания школы (Лит. А, Б, ГЗ) не обеспечены наличием знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	В нарушение п. 36 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	18.10.21	
8	Не обеспечено выполнение на объекте защиты (здания и территория школы) требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", а именно отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».	В нарушение п. 11 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	18.10.21	
9	Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания учебного корпуса, библиотеки и гаража (литер Б, Г2, ГЗ).	В нарушение ст.4, ст.6, ст.52 ч.6, ст.57, ст.58, табл.21 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.10.1 МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара».	18.10.21	
10	Световой оповещатель "Выход" не установлен над эвакуационным выходом из помещения № 14 (согл. техн. паспорта).	В нарушение ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.1313.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	18.10.21	
11	На путях эвакуации первого этажа здания школы (литер А, помещение № 56 согл. техн. паспорта) допускается применение горючих материа-	В нарушение ст.4, ст.6, ст.134, табл.3, 28 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной без-	18.10.21	

	лов (дерево) для отделки стен.	опасности»; п. 25 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.		
12	Здание (помещения гаража литер Г1, фактически склад - согл. техн. паспорта) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с учетом расчета категории здания (помещений) и в соответствии с требованиями НПБ, СП.	В нарушение ст.4, ст.6, ст.54, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А п.А.4, п.А.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.4, п.14 НПБ 110-03. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	18.10.21	
13	Здание (помещения гаража литер Г1, фактически склад - согл. техн. паспорта) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с учетом расчета категории здания (помещений) и в соответствии с требованиями НПБ, СП.	В нарушение ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 2 п.17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.5.1, табл. 2. п.20 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях".	18.10.21	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими

регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в октябре 2021 г.

(квартал, месяц).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР Щербиновского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю,
Аборин И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

ру)

«11» мая 2021г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«11» мая 2021г.



Директор МБОУ СОШ № 2 имени полного кавалера орденов славы Павла Ильича Арчакова МО ЩР ст. Старощербиновская
Сапотько Ольга Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.